

KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o.
SALI II 74/A
23281 SALI

Sali, 14. lipnja 2021. godine

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17), naručitelj Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali na nacrt Dokumentacije o nabavi za I i III fazu izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Božava, objavljuje

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

• **NAZIV I OIB NARUČITELJA**

Naziv: Komunalno Društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.

Sjedište: Sali II 74/A, Sali

OIB: 23753294472

• **EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:**

02/2021

• **PREDMET NABAVE:**

Izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Božava – I i III faza

• **DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA:**

Dana 11. svibnja 2021. godine na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavljena je obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije i troškovnik.

• **DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA**

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 16. svibnja 2021. godine

• **NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO SASTANAK**

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanka sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

• **TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O
GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGE**

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Naručitelj je zaprimio primjedbe odnosno prijedloge kako slijedi:

„Norma HRN EN 13598-2:2009 specificira definicije i zahtjeve za kontrolna okna i kontrolne komore ugrađene do 6 m u dubinu i proizvedena iz materijala: PP, PE i PVC – različitim tehnologijama: injekcijskim brizganjem, niskotlačnim kalupljenjem, roto-lijevom, izrađena iz komponenata proizvedenih u skladu s drugim standardima – navedena norma je

referentna i važeća za predmetna okna opisana troškovničkom stavkom, što podrazumijeva da su svi tipovi okana koji zadovoljavaju zahtjeve norme jednakovrijedni.

Navedene norme su donesene i usvojene od strane CEN-a što znači da je potpuno neutemeljeno i netočno izjavljivati da je neka od navedenih tehnologija bolja ili lošija pri proizvodnji...“

Naručitelj odgovara:

Usvaja se primjedba ponuditelja te se mijenja stavka troškovnika A GLAVNI KOLEKTORI, IV Monterski radovi, stavka 4.4 na način da se Izbacuje rečenica "Dno okna mora biti s ravnom pločom"

Usvaja se primjedba da su sva okna (proizvedena bilo kojom tehnologijom, ili materijalom) a koja zadovoljavaju mehaničke i fizikalne karakteristike norme (vodonepropusnost prema HRN EN 1277, obodnu čvrstoću tijela prema HRN EN ISO 9969, nosivost stupaljki prema HRN EN 13101, brtveni elementi prema HRN EN 681-1) jednakovrijedna i potpuno funkcionalna.

Izvješće se objavljuje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Naručitelja.

Stručno povjerenstvo naručitelja